

# Energetikai szakreferensi jelentés

a Dél-pesti Centrumkórház részére

2019. szeptember



DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ  
ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI  
ÉS INFEKTOLÓGIAI INTÉZET

Készítette az  
Ecorisk Management Consulting Kft.  
H-1108 Budapest, Újhegyi út 14. IV. em.



<b>Energetikai szakreferenci jelentés</b>	2019. szeptember
<b>Szervezet neve:</b>	Dél-pesti Centrumkórház
<b>Vizsgált telephely(ek)</b>	Összes telephely, összesen




Havi összefoglaló értékek	
Összes fogyasztás (kWh)	2 432 458
Összes energiaköltség (Ft)	42 379 056 Ft
Összes CO <sub>2</sub> kibocsátás (t)	939,4

Vizsgált időszak	2018. szeptember		Energianemek		
		Összesen	Áram kWh	Gáz m3	Távhő GJ
Fogyasztás	kWh	3 453 862	674 346	272 947	912
Fogyasztás ekvivalens	kWh <sub>e</sub>	4 539 019	1 759 503	2 592 998	186 518
Költség	Ft	47 475 828	18 479 800	23 551 351	5 444 677
CO <sub>2</sub>	t	1 131,1	660	433	38

Vizsgált időszak	2019. szeptember		Energianemek		
		Összesen	Áram kWh	Gáz m3	Távhő GJ
Fogyasztás	kWh	2 432 458	616 256	148 133	1 105
Fogyasztás ekvivalens	kWh <sub>e</sub>	3 356 842	1 540 640	1 407 268	408 934
Költség	Ft	42 379 056	21 628 007	12 885 400	7 865 649
CO <sub>2</sub>	t	939,4	577,7	278,6	83,0
<b>Előző évhez viszonyított eltérés</b>	%	74%	87,56%	54,27%	219,25%

<b>Épület</b>	mért/becsült %		100	100	100
<b>Folyamat (technológia)</b>	mért/becsült %		-	-	-
<b>Szállítás</b>	mért/becsült %		-	-	-

Fogyasztás megoszlás (kWh <sub>e</sub> )					
Épület	mért/becsült %	3 356 842	1 540 640	1 407 268	408 934
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-
Költség megoszlás (Ft)					
Épület	mért/becsült %	42 379 056	21 628 007	12 885 400	7 865 649
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-
CO <sub>2</sub> megoszlás (t)					
Épület	mért/becsült %	939,3927	577,7400	278,6391	83,0136
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-



Megjegyzés:

<b>Energetikai szakreferenci jelentés</b>	2019. szeptember
<b>Szervezet neve:</b>	Dél-pesti Centrumkórház
<b>Vizsgált telephely(ek)</b>	László Kórház, Albert Flórián út 5-7.




Havi összefoglaló értékek	
Összes fogyasztás (kWh)	1 666 289
Összes energiaköltség (Ft)	24 208 244 Ft
Összes CO <sub>2</sub> kibocsátás (t)	582,5

Vizsgált időszak	2018. szeptember		Energianemek		
		Összesen	Áram kWh	Gáz m3	Távhő GJ
Fogyasztás	kWh	2 653 161	364 919	240 868	-
Fogyasztás ekvivalens	kWh <sub>e</sub>	3 200 540	912 298	2 288 242	-
Költség	Ft	31 217 041	10 610 403	20 606 638	-
CO <sub>2</sub>	t	795,2	342,1	453,1	-

Vizsgált időszak	2019. szeptember		Energianemek		
		Összesen	Áram kWh	Gáz m3	Távhő GJ
Fogyasztás	kWh	1 666 289	341 519	139 449	-
Fogyasztás ekvivalens	kWh <sub>e</sub>	2 178 568	853 798	1 324 770	-
Költség	Ft	24 208 244	12 639 807	11 568 437	-
CO <sub>2</sub>	t	582,5	320,2	262,3	-
<b>Előző évhez viszonyított eltérés</b>	%	68%	93,59%	57,89%	#ZÉRÓOSZTÓ!

<b>Épület</b>	mért/becsült %		100	100	100
<b>Folyamat (technológia)</b>	mért/becsült %		-	-	-
<b>Szállítás</b>	mért/becsült %		-	-	-

Fogyasztás megoszlás (kWh <sub>e</sub> )					
Épület	mért/becsült %	2 178 568	853 798	1 324 770	-
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-
Költség megoszlás (Ft)					
Épület	mért/becsült %	24 208 244	12 639 807	11 568 437	-
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-
CO <sub>2</sub> megoszlás (t)					
Épület	mért/becsült %	582,4785	320,1741	262,3045	-
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-



Megjegyzés:

<b>Energetikai szakreferenci jelentés</b>	2019. szeptember
<b>Szervezet neve:</b>	Dél-pesti Centrumkórház
<b>Vizsgált telephely(ek)</b>	Merényi Gusztáv Kórház, Gyáli út 17.




Havi összefoglaló értékek	
Összes fogyasztás (kWh)	223 075
Összes energiaköltség (Ft)	5 453 981 Ft
Összes CO <sub>2</sub> kibocsátás (t)	99,0

Vizsgált időszak	2018. szeptember		Energianemek		
		Összesen	Áram	Gáz	Távhő
			kWh	m3	GJ
Fogyasztás	kWh	159 332	69 774	-	242
Fogyasztás ekvivalens	kWh <sub>e</sub>	263 993	174 435	-	89 558
Költség	Ft	4 379 295	1 861 517	-	2 517 778
CO <sub>2</sub>	t	83,6	65,4	-	18,2

Vizsgált időszak	2019. szeptember		Energianemek		
		Összesen	Áram	Gáz	Távhő
			kWh	m3	GJ
Fogyasztás	kWh	223 075	73 194	-	405
Fogyasztás ekvivalens	kWh <sub>e</sub>	332 866	182 985	-	149 881
Költség	Ft	5 453 981	2 452 093	-	3 001 888
CO <sub>2</sub>	t	99,0	68,6	-	30,4
<b>Előző évhez viszonyított eltérés</b>	%	126%	104,90%	#ZÉRŐOSZTÓ!	167,36%

Épület	mért/becsült %		100	100	100
Folyamat (technológia)	mért/becsült %		-	-	-
Szállítás	mért/becsült %		-	-	-

Fogyasztás megoszlás (kWh <sub>e</sub> )					
Épület	mért/becsült %	332 866	182 985	-	149 881
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-
Költség megoszlás (Ft)					
Épület	mért/becsült %	5 453 981	2 452 093	-	3 001 888
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-
CO <sub>2</sub> megoszlás (t)					
Épület	mért/becsült %	99,0452	68,6194	-	30,4258
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-



Megjegyzés:

<b>Energetikai szakreferensi jelentés</b>	2019. szeptember
<b>Szervezet neve:</b>	Dél-pesti Centrumkórház
<b>Vizsgált telephely(ek)</b>	Jahn Ferenc utcai Rehabilitációs Centrum Jahn Ferenc u. 62.




Havi összefoglaló értékek	
Összes fogyasztás (kWh)	65 088
Összes energiaköltség (Ft)	1 026 818 Ft
Összes CO <sub>2</sub> kibocsátás (t)	23,4

Vizsgált időszak	2018. szeptember		Energianemek		
		Összesen	Áram kWh	Gáz m3	Távhő GJ
Fogyasztás	kWh	57 575	14 611	4 523	-
Fogyasztás ekvivalens	kWh <sub>e</sub>	79 492	36 528	42 964	-
Költség	Ft	950 990	420 125	530 865	-
CO <sub>2</sub>	t	22,2	13,7	8,5	-

Vizsgált időszak	2019. szeptember		Energianemek		
		Összesen	Áram kWh	Gáz m3	Távhő GJ
Fogyasztás	kWh	65 088	14 269	5 349	-
Fogyasztás ekvivalens	kWh <sub>e</sub>	86 492	35 673	50 819	-
Költség	Ft	1 026 818	514 803	512 015	-
CO <sub>2</sub>	t	23,4	13,4	10,1	-
<b>Előző évhez viszonyított eltérés</b>	%	109%	97,66%	118,28%	#ZÉRÓOSZTÓ!

Épület	mért/becsült %		100	100	100
Folyamat (technológia)	mért/becsült %		-	-	-
Szállítás	mért/becsült %		-	-	-

Fogyasztás megoszlás (kWh <sub>e</sub> )					
Épület	mért/becsült %	86 492	35 673	50 819	-
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-
Költség megoszlás (Ft)					
Épület	mért/becsült %	1 026 818	514 803	512 015	-
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-
CO <sub>2</sub> megoszlás (t)					
Épület	mért/becsült %	23,4393	13,3772	10,0622	-
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-



Megjegyzés:

<b>Energetikai szakreferenci jelentés</b>	2019. szeptember
<b>Szervezet neve:</b>	Dél-pesti Centrumkórház
<b>Vizgált telephely(ek)</b>	Szent István Kórház, Nagyvárad tér 1.




Havi összefoglaló értékek	
Összes fogyasztás (kWh)	447 649
Összes energiaköltség (Ft)	11 177 998 Ft
Összes CO <sub>2</sub> kibocsátás (t)	228,4

Vizgált időszak	2018. szeptember		Energianemek		
		Összesen	Áram	Gáz	Távhő
			kWh	m3	GJ
Fogyasztás	kWh	703 455	225 042	24 259	670
Fogyasztás ekvivalens	kWh <sub>e</sub>	1 041 018	562 605	230 462	247 951
Költség	Ft	10 601 680	5 587 755	2 087 026	2 926 899
CO <sub>2</sub>	t	306,9	211,0	45,6	50,3

Vizgált időszak	2019. szeptember		Energianemek		
		Összesen	Áram	Gáz	Távhő
			kWh	m3	GJ
Fogyasztás	kWh	447 649	187 274	139	700
Fogyasztás ekvivalens	kWh <sub>e</sub>	728 560	468 185	1 322	259 053
Költség	Ft	11 177 998	6 021 304	292 933	4 863 761
CO <sub>2</sub>	t	228,4	175,6	0,3	52,6
<b>Előző évhez viszonyított eltérés</b>	%	70%	83,22%	0,57%	104,48%

<b>Épület</b>	mért/becsült %		100	100	100
<b>Folyamat (technológia)</b>	mért/becsült %		-	-	-
<b>Szállítás</b>	mért/becsült %		-	-	-

Fogyasztás megoszlás (kWh <sub>e</sub> )					
Épület	mért/becsült %	728 560	468 185	1 322	259 053
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-
Költség megoszlás (Ft)					
Épület	mért/becsült %	11 177 998	6 021 304	292 933	4 863 761
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-
CO <sub>2</sub> megoszlás (t)					
Épület	mért/becsült %	228,4189	175,5694	0,2618	52,5878
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-



Megjegyzés:

<b>Energetikai szakreferenci jelentés</b>	2019. szeptember
<b>Szervezet neve:</b>	Dél-pesti Centrumkórház
<b>Vizgált telephely(ek)</b>	Nővérzálló, Könyves K. krt. 84.




Havi összefoglaló értékek	
Összes fogyasztás (kWh)	30 357
Összes energiaköltség (Ft)	512 015 Ft
Összes CO <sub>2</sub> kibocsátás (t)	6,0

Vizgált időszak	2018. június		Energianemek		
		Összesen	Áram kWh	Gáz m3	Távhő GJ
Fogyasztás	kWh	31 330	-	3 298	-
Fogyasztás ekvivalens	kWh <sub>e</sub>	31 330	-	31 330	-
Költség	Ft	326 822	-	326 822	-
CO <sub>2</sub>	t	6,2	-	6,2	-

Vizgált időszak	2019. szeptember		Energianemek		
		Összesen	Áram kWh	Gáz m3	Távhő GJ
Fogyasztás	kWh	30 357	-	3 195	-
Fogyasztás ekvivalens	kWh <sub>e</sub>	30 357	-	30 357	-
Költség	Ft	512 015	-	512 015	-
CO <sub>2</sub>	t	6,0	-	6,0	-
Előző évhez viszonyított eltérés	%	97%	#ZÉRÓOSZTÓ!	96,89%	#ZÉRÓOSZTÓ!

Épület	mért/becsült %		100	100	100
Folyamat (technológia)	mért/becsült %		-	-	-
Szállítás	mért/becsült %		-	-	-

Fogyasztás megoszlás (kWh <sub>e</sub> )					
Épület	mért/becsült %	30 357	-	30 357	-
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-
Költség megoszlás (Ft)					
Épület	mért/becsült %	512 015	-	512 015	-
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-
CO <sub>2</sub> megoszlás (t)					
Épület	mért/becsült %	6,0107	-	6,0107	-
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	-	-	-	-
Szállítás	mért/becsült %	-	-	-	-



Megjegyzés: